

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ Сочинском _____ филиале
А.А. Бойко

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1473/20 « 17 » 04 20 16 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Солнечный остров» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе Туапсинского муниципального округа по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, 7 (Лит. А помещения инв.№ 1, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12) вместимостью 20 детей.

Производство экспертизы начато: 06.04.2026г. в 10ч 20мин.

Производство экспертизы окончено: 16.04.2026г. в 16ч 30мин.

1. **Основание:** заявление вх. №2226/372/ОИ от 03.04.2026г., поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе курорте Геленджик, Туапсинском районе № 20 от 14.01.2026, вх.№159/6/ОИ от 14.01.2026.

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе Туапсинского муниципального округа.

Юридический адрес: 352800, Краснодарский край, м.о. Туапсинский, г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 6.

ИНН: 2322023849.

ОГРН: 1032313058260.

Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, 7.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);

Сочинский _____ филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 а

Продолжение:
Страницы № 2-16 17-1142

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3., п. 4), раздел IV (п.75);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);

- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе Туапсинского муниципального округа;

- копия Постановления администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края от 20.06.2025 №1410 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 26 февраля 2015 г. №548 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район в новой редакции»;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-26-47707520 от 16.03.2026г.;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю от 05.01.2001 ИНН 2322023849;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице от 05.01.2001, ОГРН 1032313058260;

- информационное письмо (пояснительная записка) для профильного лагеря дневного пребывания от 01.04.2026 №33;

- приказ №37-0 от 30.03.2026г. «Об организации работы профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный остров» на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе»;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: здание, кадастровый номер: 23:51:0102005:2220. Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, 7, площадь: 279,1 кв.м, назначение: нежилое здание;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.03.2015г.: нежилое здание кадастровый номер: 23:51:0102005:2220, по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, 7, площадь: 279,12 кв.м;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: земельный участок, кадастровый номер: 23:51:0102005:63, местоположение: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 7, площадь: 2001 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов;

- штатное расписание лагеря дневного пребывания «Солнечный остров» на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе;

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- режим дня лагеря дневного пребывания «Солнечный остров» на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.10.000.М.000289.02.16 от 02.02.2016г., выданное МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе о соответствии требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей;
- копия технического паспорта на здание литеры А – нежилое здание № 7 по ул. Шаумяна г. Туапсе, Краснодарский край, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Туапсинскому району, паспорт составлен по состоянию на 31.10.2006г.;
- поэтажный план (схема) объекта (территории с обозначением критических элементов объекта) Туапсинский район: МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе МО Туапсинский район поэтажный план лит. А по ул. Тельмана № 6 (М 1:200);
- копия контракта №824 холодного водоснабжения и водоотведения от 29.12.2025 с МУП «ЖКХ города Туапсе»;
- копия контракта № БО26-1066 от 26.12.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Крайжилкомресурс»;
- копия контракта теплоснабжения №8-32 от 19.12.2025 с ООО «Теплоэнерго Краснодар»;
- копия контракта №97 от 26.12.2025г. на проведение дератизационных мероприятий, заключенного ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359);
- акт выполненных работ по дератизации №197 от 27.02.2026г. , наряд №97 на дератизацию на март 2026 г. ООО «Центр СЭС»;
- копия контракта №71-э от 26.12.2025г. на проведение работ по акарицидной обработке против клещей с ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359);
- копия контракта №78-э от 03.04.2026г. на проведение работ профилактической дезинсекции против комаров с ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359);
- копия контракта №415/2026 от 17.03.2026 на поставку воды бутилированной с ИП Аболтин О.А.;
- копия акта о проведении регламентных работ по замене фильтров, установленных в питьевом фонтанчике от 15.01.2026 от ИП Сибиряковой Г.Г.;
- копия договора об организации питания в лагере дневного пребывания б/н от 01 апреля 2026г. с АНО «Комбинат социального питания»;
- копия договора на оказание медицинских услуг №9 от 09.01.2026г. с ГБУЗ «ТЦРБ № 1» МЗ КК;
- выписка из реестра лицензий по состоянию на 14:23 02.04.2026г. на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01126-23/00576764 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Туапсинская центральная районная больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края;
- копия акта №1 от 20.03.2026г. ИП Макарова Р.В. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции (МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе);
- копия акта №2 от 20.03.2026г. ИП Макарова Р.В. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции (МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе);
- копия акта от 13.03.2025г. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции, подготовленного ООО «АГРОПРОМСЕРВИС»;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - оборудование насосное: ручная механическая помпа «SMixx» (декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.9328/24 от 03.09.2024 по 02.09.2029);
 - используемой одноразовой посуды для питьевых целей (декларация соответствия № РОСС RU Д- RU.PA01.B.36253/22 от 12.10.2022);

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- используемой питьевой воды «Кубаньвода» (декларация соответствия декларация соответствия № РОСС.RU Д-RU.PA08.B.58540/23 действительна по 10.10.2028);
- используемых дезинфицирующих средств («Дезитабс»: декларация о соответствии № РОСС.RU Д-RU.PA01.B.29369/24 с 03.06.2024 по 22.07.2027);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
 - воды питьевой № 23-01-30/14997-26 от 13.04.2026;
 - микроклимата №23-01-30/14308-10-26 от 10.04.2026,
 - освещенности №23-01-30/14308-06-26 от 10.04.2026;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 06.04.2026г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе Туапсинского муниципального округа, ИНН: 2322023849, ОГРН: 1032313058260 (далее: МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 20.06.2025 №1410, представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.10.000.М.000289.02.16 от 02.02.2016г., выданное ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе о соответствии МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.

В соответствии с Приказом директора №37-0 от 30.03.2026г. на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе запланировано открытие лагеря дневного пребывания «Солнечный остров» в период летних каникул (далее: ЛДП).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены составляет не менее 21 календарного дня: с 01.06.2026г. по 22.06.2026г. (что допускается требованиями п.3.11.2 СП 2.4.3648-20). Планируемое количество детей в смене – 20 человек. Возраст детей – 7- 11 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч. В ЛДП предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Посещение ЛДП детей с ОВЗ в 2026 году не планируется.

Организация питания запланирована в помещении столовой МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе.

Так как здания, выделяемые для организации ЛДП построены до вступления в силу СП 2.4.3648-20 (МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе – 1952 г., МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе - 1938г.), оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности проводится в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20: проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов: планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входах оборудованы пандусы с перилами-поручнями, выполнена контрастная окраска краевых ступеней, на первых этажах осуществляется полная доступность для маломобильной группы населения (в т.ч. туалет), оборудован безбарьерный путь с указанием движения, вывешены тактильные поэтажные и общешкольные схемы, выполнена контрастная окраска краевых ступеней.

Согласно представленной пояснительной записки, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не предусмотрено, заявления на прием детей в ЛДП от законных представителей (родителей, попечителей) детей с ограниченными физическими возможностями из маломобильной группы населения в 2026 году не поступили.

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Территория. МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе имеет собственную территорию - земельный участок площадью 2001 кв.м. Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение, территория лагеря зонирована. На участке МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе выделены зоны: застройки, отдыха (оборудована лавочками, игровой и спортивной площадками), физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Игровая площадка имеет асфальто-бетонное покрытие, площадка, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ. На момент обследования площадка сухая, покрытие без дефектов. На площадке установлены уличные тренажеры. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям и строениям имеют ровное твердое покрытие (асфальтобетонное, плиточное), дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями (70% территории, свободной от застройки согласно пояснительной записке). Согласно сведений, предоставленных в пояснительной записке на территории ЛДП отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на собственной территории в хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на эту территорию на расстоянии более 25 метров от здания школы. Для сбора ТКО установлено 2 контейнера с крышками, крышки плотно прилегают. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением и имеет удобный подъездной путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно договора № БО26-1066 от 26.12.2025г. с АО «Крайжилкомресурс».

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Заключены контракты об оказании услуг по акарицидной обработке и дезинсекции от комаров с ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359; №71-э от 26.12.2025г. на проведение работ по акарицидной обработке против клещей, № 78-э от 03.04.2026г. на проведение работ профилактической дезинсекции против комаров, согласно которым, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая акарицидная обработка в мае месяце 2026г., перед открытием оздоровительной смены в лагере. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

На территории не выявлены грызуны, насекомые.

Здания, помещения. Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДП планируется использовать помещения зданий МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе (оздоровительная

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

деятельность, досуговая занятость) и МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе – для организации питания (столовая).

Здание МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, 7 Литера А – одноэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Дата ввода в эксплуатацию - 1952 год.

Согласно представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, правообладателем нежилого здания является МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе на праве оперативного управления №23-23/013-23-23-13/076/2009-006/1 от 16.12.2009г.

Планировка здания организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а также расстановкой мебели и оборудования. При входе в здание учреждения оборудован тамбур.

Под размещение ЛДП, согласно приказу директора №37-0 от 30.03.2026г. «Об организации работы профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный остров» на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе» в 2026 году выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками по экспликациям из технического паспорта):

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения, кв.м
<i>Игровые (отрядные) помещения</i>			
Литер А	1	Отрядная (игровая)	35,33
Литер А	6	Отрядная (игровая)	59,99
Общая площадь игровых помещений составляет			95,32
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>			
Литер А	5	Туалет для девочек	4,9
Литер А	7	Туалет для мальчиков	6,3
Литер А	5а	Туалет для персонала	1,4
Литер А	1	Раздевалка (гардеробная)	35,33
Литер А	11	Комната обработки уборочного инвентаря	4,3
Литер А	8	Комната хранения уборочного инвентаря	4,3
Литер А	12	Помещение для просушивания вещей и обуви	28,6
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>			
Литер А	9	Помещение для подвижных игр	61,29
<i>Помещения столовой и пищеблока МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе:</i>			
Лит. А7 1 этаж	43	Обеденный зал	130,5
Лит. А7 1 этаж	27	Холл, с умывальниками для учащихся	26,3

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета не менее 2,5 м²/чел;

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- площадь помещения для подвижных игр предусмотрена из расчета не менее 10 м²/чел. –при условии одновременного пребывания группы не более 6 чел;

- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета не менее 0,1м²/чел.

Мебель, оборудование. Для занятий кружков выделены помещения отрядных и помещение для подвижных игр. Помещения для пребывания детей оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, оборудованы рабочими местами педагога-воспитателя, шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы. Помещения оборудованы мебелью по числу занимающихся детей в группах, шкафами, стеллажами и полками для игрового инвентаря. В комнате для подвижных игр имеется спортивный инвентарь. Покрытие мебели и инвентаря не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена.

Во всех помещениях для пребывания детей, в обеденном зале, проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании ЛДП предусмотрены отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, а так же отдельный санузел для преподавателей. Санузлы оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек - 1, для мальчиков - 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: 2 унитаза, 2 умывальные раковины, в санузлах для девочек: 2 унитаза, 2 умывальные раковины. Нормативы количества и установки санитарных приборов для детей соблюдены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков.

Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, электросушилками для рук, ведрами для сбора мусора. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин, дефектов.

Внутренняя отделка помещений. Для внутренней отделки помещений, используемых для функционирования ЛДП используются материалы в соответствии с их функциональным назначением.

Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДП, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровая, кружковая, актовй зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок – окрашены водоэмульсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен водоэмульсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Полы в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки в основных, сопутствующих и вспомогательных помещениях Лагеря не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха - потолки влагостойкие:

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а также без признаков поражения грибком и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими.

Питьевой режим в период функционирования ЛДП организован при помощи устройств для розлива упакованной питьевой воды промышленного производства (помпа), предусмотренных в рекреации (декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.9328/24 от 03.09.2024 по 02.09.2029).

Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с контрактом №415/2026 от 17.03.2026 на поставку воды бутилированной (ИП Аболтин О.А.). Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (декларация соответствия декларация соответствия № РОСС.RU Д-RU.РА08.В.58540/23 действительна по 10.10.2028).

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (декларация соответствия № РОСС RU Д- RU.РА01.В.36253/22 от 12.10.2022).

Бутили размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка и дезинфекция механических помп предусмотрена персоналом лагеря.

Запас одноразовых стаканчиков (900 шт) и урны для использованных стаканчиков имеются.

Водоснабжение и канализация. Холодное водоснабжение и канализация здания - централизованное (представлен контракт на водоснабжение и водоотведение с МУП «ЖКХ города Туапсе»). Горячее водоснабжение организовано от электроводонагревателей накопительного типа (50 и 100 л). Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы. Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в санузлах через смесители. В качестве резервного источника горячего водоснабжения выделен настенный электрический водонагреватель на 50 л.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний воды питьевой № 23-01-30/14997-26 от 13.04.2026) вода холодная, отобранная из крана для мытья рук перед обеденным залом, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования столовой отводятся самотеком во внутривысасывающую сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. Сливные трапы оборудованы в санитарных узлах, хозяйственных, подсобных и бытовых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами оборудованы уклонами к отверстиям трапов. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов. На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция. Отопление в помещениях, выделяемых для функционирования ЛДП - централизованное, источником тепла являются городские тепловые сети. Отопление в помещениях водяное. В качестве нагревательных приборов в помещениях используются металлические секционные радиаторы. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением в учреждении не используются, на отопительных приборах не используются ограждающие устройства из древесно-стружечных плит). Во время функционирования ЛДП отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Каждая группа помещений ЛДП (учебные, производственные, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции. В помещениях пребывания детей, в актовом зале, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. На вентиляционных отверстиях в помещениях учреждения установлены решетки с мелкоячеистой сеткой или диффузоры, на момент обследования не содержат следов загрязнений.

Конструкция окон в учреждении обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, окна оснащены фрамужно-откидными механизмами. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, медицинском пункте установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры (спиртовые).

На пищеблоке (МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе) вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты). На момент обследования локальная вытяжная система вентиляции в рабочем состоянии.

Ревизия, очистка, обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях образовательного учреждения выполнены специализированными организациями, акты представлены (акт №1 от 20.03.2026г. и акт №2 от 20.03.2026г. ИП Макарова Р.В. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе; акт от 13.03.2025г. обследования технического состояния и исправности приточно-вытяжной вентиляции МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе ООО «АГРОПРОМСЕРВИС»).

Проведены измерения параметров микроклимата в отрядных помещениях (выборочно). По результатам измерения (протокол измерений №23-01-30/14308-10-26 от 10.04.2026), параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха) в обследованных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Естественное и искусственное освещение. В помещениях пребывания детей, спортивных залах, санузлах, помещениях столовой и пищеблока, в медицинском пункте предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. Без естественного освещения эксплуатируются помещения душевых, туалет для персонала, помещения для хранения уборочного инвентаря. На всех оконных проемах в учреждении установлены металлопластиковые окна. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, нарушения целостности и трещины на момент обследования отсутствуют, окна чистые. От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна, открываемые для проветривания оборудованы москитными сетками.

Система общего искусственного освещения в учреждении обеспечивается за счет потолочных светильников, в качестве искусственного освещения используются светильники со светодиодными лампами. В помещениях пребывания детей используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Осветительные приборы в ЛДП имеют светорассеивающую конструкцию, в актовом зале светильники с защитной арматурой, в помещениях для уборочного инвентаря и приготовления дез. Растворов, в помещениях пищеблока МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе - светильники имеют пылевлагодонепроницаемую

Сочинский

конструкцию. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

Люминесцентные лампы в помещениях учреждения не выявлены. Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №23-01-30/14308-06-26 от 10.04.2026). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Уборка в помещениях ЛДП планируется осуществлять техническим персоналом образовательного учреждения. Генеральная уборка в помещениях запланирована в период между окончанием учебного года и открытием смены (до 01.06.2026).

Для уборки кабинетов, коридоров (рекреаций), санитарных узлов ЛДП и столовой (МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе) выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с предназначением; инвентарь для уборки туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте. Выделены помещения (пом. инв. № 11), оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, оборудованный душевой насадкой; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Для проведения текущей и генеральной уборки помещений ЛДП выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. Хранение обработанного уборочного инвентаря в недоступном для детей месте (пом. инв. № 8).

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях ЛДП в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, для обеззараживания поверхностей, оборудования, инвентаря в учреждении используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (документы представлены): «Дезитабс». Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц и детей местах в таре производителя.

С целью недопущения появления в помещениях учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях ЛДП заключен контракт с ООО «Центр СЭС» (номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-23/01962359). Дезинсекционные и дератизационные мероприятия в помещениях проводятся регулярно в отсутствие детей согласно контракта №97 от 26.12.2025г. на проведение дератизационных мероприятий, представлен акт выполненных работ по дератизации №197 от 27.02.2026г. и наряд №97 на март-месяц 2026 ООО «Центр СЭС». На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Медицинское обслуживание. В учреждении медицинские помещения не предусмотрены, медицинскую помощь планируется оказывать согласно договору №9 от 09.01.2026г. на оказание медицинских услуг несовершеннолетним в период нахождения в летнем лагере дневного пребывания МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе силами и средствами ГБУЗ «ТЦРБ № 1» МЗ КК по адресам медицинской организации, указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01126-23/00576764.

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Организация питания. В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих ЛДП на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) в столовой МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе. Питание учащихся в образовательном учреждении осуществляет Автономная некоммерческая организация «Комбинат социального питания» в соответствии с заключенным договором. Согласно представленного технического задания (Приложение № 1 к договору) для питания детей в лагере разработаны, утверждены и согласованы примерные меню на весь период функционирования; приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Пищеблок МБОУ гимназия № 1 им. Н. Островского г. Туапсе: типовая столовая на сырье. Подача блюд – линия раздачи, оборудованная мармитами и холодильной витриной, сервировка столов производится персоналом пищеблока.

Питание детей предусмотрено в обеденном зале, вместимостью 120 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент обследования мебель без дефектов и повреждений. Для обеззараживания воздуха в обеденном зале установлены бактерицидные облучатели закрытого типа с рециркулятором.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда и приборы с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлены умывальные раковины для мытья рук (6 шт), электрические сушилки для рук (5 шт), диспенсеры для жидкого мыла (6 шт). Количество умывальных раковин предусмотрено из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест в соответствии с гигиеническими нормативами.

Питание детей в лагере на базе МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе организовано по графику. Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (общая площадь –130,5 кв.м).

7. Вывод: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании в профильном лагере с дневным пребыванием в профильном лагере с дневным пребыванием «Солнечный остров» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе Туапсинского муниципального округа по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, 7 (Лит. А помещения инв.№ 1, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12) вместимостью 20 детей соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3., п. 4), раздел IV (п.75);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI); СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач-стажер
Врач по общей гигиене



С.Д. Куадже
А.А. Герасимова

Сочинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»